

# 修繕工事報告書

(記入例)

提出月日	令和 2年 6月 20日	修繕工事の受付月日	令和 2年 6月 20日														
施行場所の住所	滝川市大町1-2-15	修繕工事の施工月日	始 令和 2年 6月 18日														
アパートなどの名称	中広水マンション 203号室		終 令和 2年 6月 18日														
お客様氏名	水道 太郎	量水器メーカー	愛知・金門・リコー・東洋														
電話番号	0125-53-3840 (分かる場合、出来るだけ記入願います)	量水器口径 φ20	量水器番号 10-150														
中空知広域水道企業団水道事業給水条例第5条に基づき下記のとおり届けます。なお、施工した修繕工事の構造及び材質については、水道法施行令第6条に定める基準に適合していることを確認しました。		(下の表から記号を記入してください)															
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">場所</th> <th style="width: 10%;">箇所</th> <th style="width: 10%;">内容</th> <th style="width: 10%;">漏水の有無</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イ</td> <td>1</td> <td>C</td> <td style="text-align: center;">有・無</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">有・無</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">有・無</td> </tr> </tbody> </table>		場所	箇所	内容	漏水の有無	イ	1	C	有・無				有・無		
場所	箇所	内容	漏水の有無														
イ	1	C	有・無														
			有・無														
			有・無														
指定給水装置工事事業者名  <p style="text-align: center; color: red;">中空知水道企業株式会社</p> 電 話  <p style="text-align: center; color: red;">0125-53-3840</p>		修繕内容  修理内容の詳細をここに記載してください。 (管種、給水・湯管等を記入のこと)  <p style="color: red;">6月16日、アパートのオーナーより台所でシュー音がするので、修繕依頼があった。現地確認したところ、台所の水抜栓で漏水音があったが、かなり古い年式であったため、オーナーに水抜栓一式の取替えを勧めた。オーナーの承諾により6月18日に水抜栓及び立上がり管を取り替えた。なお、漏水原因は立ち上がり管付け根部が腐食していた。</p>															
給水装置工事主任技術者名 (第 123456 号)  <p style="text-align: center; color: red;">中広水 工務</p>																	
主任技術者の(構造及び材質)確認年月日		調査簿No.															
令和 2年 6月 19日																	
※修理場所・箇所・内容の記号表 ◎修理場所		水道企業団記載欄  受付印															
◎修理箇所																	
記号	場 所	記号	箇 所	記号	箇 所												
ア	メータ~水抜栓	1	台所	5	ボイラー												
イ	水抜栓~水栓類	2	洗面所	6	散水栓												
ウ	受水槽以降	3	風呂	7	受水槽												
		4	トイレ	8	その他												
◎修理内容																	
記号	内 容	記号	内 容	記号	内 容												
A	水抜栓・立上り管	E	ボイラー(減圧弁、安全弁等)	I	凍結破損												
B	屋内配管(隠ぺい)	F	受水槽(定水位弁等)	J	漏水異常なし												
C	屋内配管(露出)	G	水栓類(蛇口、シャワー等)	K	その他												
D	トイレ(ボールタップ等)	H	水抜栓操作誤り														
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">営業課長</td> <td style="width: 50%;">担 当</td> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> </tr> </table>		営業課長	担 当										
営業課長	担 当																